



## Lista de Materiais

### SPDA - EMEI SEMPRE VIVA

#### SPDA - Aterramento

Nº	Descrição	Item	Quantidade	Unidade
1,0	Barramento de equipotencialização	11 terminais	1,0	pç
2,0	Caixa de inspeção	PVC - Ø250x250mm	14,0	pç
3,0	Haste de aterramento - cobreada	3/4" x 3,00m	12,0	pç

#### SPDA - Captor

Nº	Descrição	Item	Quantidade	Unidade
1,0	Terminal Aéreo	300 mm - Barra chata de alumínio	22,0	pç

#### SPDA - Condutores

Nº	Descrição	Item	Quantidade	Unidade
1,0	Barra chata em alumínio - com furos	7/8" x 1/8"	311,5	m
3,0	Cabo de cobre Nú - 7 fios	50mm <sup>2</sup>	123,2	m
4,0	Duto de Proteção	Tubos de PVC de 1" x 3m	10,0	pç

---

Proprietário:  
Prefeitura Municipal de Campo Bom

---

Eng. Eletricista EDERSON BOECK STRECK  
CREA/RS 137.407