



SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO			
SÍMBOLO	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID.
	HYDRANTE C/URLO		02
EXISTEM NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA A NECESSIDADE DE 5 HIDRANTES, DESTES EXISTEM 3 INSTALAÇÕES E POSICIONAMOS TAL QUAL O PROJETO, ASSIM SE FAZ NECESSÁRIO A			
INSTALAÇÃO DE MAIS 2 HIDRANTES			
EXTINTORES			
SÍMBOLO	DESCRIÇÃO	CAPACIDADE EXTINTORA	QUANT
	EXTINTOR DE INÍFIMO DE 90 QUÍLOGOS SECO PO ABC - 2-A-B-C - 4-10	2-A-10-B-C	09
	EXTINTOR DE INÍFIMO GÁS CARBÔNICO EXT - 5-B-C - 6-10	5-B-C	03
CONSIDERA A INSTALAÇÃO DE TODOS OS EXTINTORES NOVOS			
SISTEMA DE ALARME DE DETECÇÃO			
SÍMBOLO	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID.
	ACIONADOR MANUAL ENDECRÊVENS (AM)		01
	AUDIO VISUAL DE INCRÊVENS (AV)		01
EXISTEM NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA A NECESSIDADE DE 5 ACIONADORES / SIRENE, DESTES EXISTEM 3 CONJUNTOS INSTALADOS E POSICIONAMOS TAL QUAL O PROJETO, ASSIM SE FAZ			
NECESSÁRIO A INSTALAÇÃO DE MAIS 2 CONJUNTOS ACIONADOR / SIRENE			
PROTEÇÃO			
ITEM	SÍMBOLO	DESCRIÇÃO	QUANT
P1 100		PLACA DE SINALIZAÇÃO INICATIVA DE "PROIBIDO FUMAR"	09
CONSIDERA A INSTALAÇÃO DE TODOS AS PLACAS NOVAS			

<h1>HOSPITAL LAURO REUS</h1> <p>Rua Osvaldo Cruz - E. Campo Boni, Nº 116</p>	
Assunto/Paciente: PROJETO PPCI - TÉRREO (ÁREA INTERVENÇÃO)	Data: 17/02/2023 Área Total
Proprietário: _____ HOSPITAL LAURO REUS	ART
Escala: 1/100	Nome do arquivo: HLR-AP-AP-PPCI-TER-00
	Planilha: HLR-AP-AP-PPCI-TER-00