



Relatório de Dúvidas do Processo

Processo

Número: PE 073/2024	Número do Processo Interno: 305/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico	Abertura: 16/09/2024 - 13:30
Orgão: DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	Município: Campo Bom / RS

Registrado em	Assunto	Respondido Em
09/09/2024 - 08:03:30	POSTES METÁLICOS	09/09/2024 - 13:54:23
Referente aos itens 8 e 9, entendemos que o processo de fabricação dos postes é por meio de tubos de aço soldado, sendo no formato TELECONICO, conforme imagens constantes no ANEXO I-A. Está certo o nosso entendimento?		
Boa tarde. Por se tratar de uma questão técnica, encaminhei a dúvida ao setor técnico responsável da secretaria solicitante e o retorno que me deram foi de que está correto seu entendimento.		

Voltar