

PLANTA BAIXA MEZANINO
ÁREA: 188,35m²
POPULAÇÃO: 96 PESSOAS

QUANTO AO DIMENSIONAMENTO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO: De acordo com o item 5.4.1.14 da RTCBMRS 14 de 2016, em ocupações comerciais, industriais, depósitos, educacionais, garagens, eventos temporários e em locais onde a liberdade das pessoas sofre restrições, os extintores de incêndio poderão ser igualmente centralizados em baterias, no mínimo, em dois pontos de cada pavimento. Uma bateria não poderá distar a mais de 5 m do acesso do pavimento e a distância a percorrer não poderá ser superior a 40m no mesmo piso. Sendo assim, nos pontos onde foram localizados 2 extintores, considerar como bateria e, consequentemente, com distância máxima a ser percorrida de 40m.

LEGENDA


[illegible]

* Os extintores de incêndio instalados em pilares deverão ser sinalizados em todas as suas faces (quatro lados do pilar).

* Conforme item 5.8.2.1 da RT 11 parte 01 - 2016:
Os corrimãos deverão ser adotados em ambos os
lados das escadas ou rampas, devendo estar
situados entre 0,80m e 0,92m acima do nível do
piso.

* Guardacopo interno deverá ter, no mínimo, 1,05m.

* Guardacorpo externo deverá ter, no mínimo, 1,30m.

<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 20px;"> <p>MUNICÍPIO DE CAMPO BOM</p> </div> </div>	
<div style="text-align: center; margin-top: 100px;"> <p>Doutor Pereira de Silva CREABRIS 0130035</p> </div>	
PRCI	
Planta Base Térmico e Mezanino	
DATA:	ESCALA:
Fevereiro/2025	1 : 100
ÁREA TOTAL:	NOME DO PROJETO:
2.568,73m ²	EMIEF Rui Barbosa
01/04	
ENDEREÇO: Rua Vicente Celestino, 275 - Bairro Metzler - Campo Bom/RS	