



NOTAS :

- 01 - VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL.
- 02 - A ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DOS EVAPORADORES DEVERÁ PASSAR PARALELA À TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA E SERÃO EM CABOS FLEXÍVEIS DO TIPO PP.
- 03 - TODOS OS PONTOS DE FORÇA INDICADOS NO PROJETO SERÃO A CARGO DO CONTRATANTE E DEVERÃO SER PROTEGIDOS POR DISJUNTORES CLASSE C. DEVERÃO TER SOBRA MÍNIMA DE 2m PARA EVITAR EMENDAS.
- 04 - AS UNIDADES CONDENSADORAS E EVAPORADORAS DUTADAS, DEVERÃO TER AMORTECEDORES DE VIBRAÇÃO.
- 05 - EXECUTAR ISOLAMENTO TÉRMICO, COM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA DE 19mm DE ESPESSURA (REF. AF ARMAFLEX) NA LINHA DE LÍQUIDO E SUÇÃO, E REVESTIR AS ÁREAS EXTERNAS COM ALUMÍNIO CORRUGADO CONFORME DETALHE.
- 06 - TODAS AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS FORAM BASEADAS NAS NORMAS ASHRAE E NO CATÁLOGO DO FABRICANTES.
- 07 - SERVIÇOS DE FURAÇÃO, RECOMPOSIÇÃO, PINTURA, PLATAFORMAS ESTRUTURA METÁLICAS, ESCADA MARINHEIRO, DRENO E PONTOS DE FORÇA NOS PONTOS INDICADOS AO LADO DOS EQUIPAMENTOS FICARÃO A CARGO DO RESPONSÁVEL PELAS OBRAS CIVIS.
- 08 - AS LIGAÇÕES ENTRE AS EVAPORADORAS DOS MINI-SPLITS E SUAS RESPECTIVAS CONDENSADORAS DEVERÃO SEGUIR ORIENTAÇÕES DA OBRA SEGUNDO POSIÇÕES DAS CONDENSADORAS.
- 09 - DEVERÃO SER USADOS OS SUPORTES EM MÃO FRANCESA DAS CONDENSADORAS FORNECIDOS PELO FABRICANTE E INSTALADOS NAS PLATIBANDAS NAS REGIÕES INDICADAS DEIXANDO LIVRE ESPACAMENTO PARA AS CALHAS NOS TELHADOS.

16	03	VENEZIANA PARA AREA EXTERNA - 200X200 - REF. TROX
15	01	VENEZIANA PARA AREA EXTERNA - 200X300 - REF. TROX
14	01	TOMADA DE AR EXTERNO - TAE 600X200 C/ REGISTRO - REF. TROX
13	03	TOMADA DE AR EXTERNO - TAE 300X200 C/ REGISTRO - REF. TROX
12	01	CX VENTILAÇÃO, FILTROS G4, VZ: 800M ³ /H, P.E.: 25MMCA, CX-03
11	01	CX VENTILAÇÃO, FILTROS G4, VZ: 450M ³ /H, P.E.: 25MMCA, CX-03
10	01	CX VENTILAÇÃO, FILTROS G4, VZ: 2.250M ³ /H, P.E.: 50MMCA, CX-02
09	01	CX VENTILAÇÃO, FILTROS G4, VZ: 600M ³ /H, P.E.: 25MMCA, CX-01
08	01	EXAUSTOR CENTRIFUGO VZ: 800M ³ /3H, P.E.: 30MMCA, EX-04
07	01	EXAUSTOR CENTRIFUGO VZ: 1.200M ³ /3H, P.E.: 30MMCA, EX-03
06	01	EXAUSTOR CENTRIFUGO VZ: 750M ³ /3H, P.E.: 25MMCA, EX-02
05	01	EXAUSTOR CENTRIFUGO VZ: 750M ³ /3H, P.E.: 25MMCA, EX-01
04	01	EXAUSTOR AXIAL TIPO MURO - REF. MULTIACT 150A
03	22	DIFFUSOR PARA RENOVACÃO E EXAUSTÃO DVK 125 - REF. MULTIVAC
02	01	GRELHA DE RENOVACÃO E EXAUSTÃO 500 X 200 C/ REGISTRO - REF. TROX
01	12	GRELHA DE RENOVACÃO E EXAUSTÃO 300 X 200 C/ REGISTRO - REF. TROX
ITEM	QTD.	DISCRIMINAÇÃO

AUTOR(A) DO PROJETO EXECUTIVO				REGISTRO	
ASSINATURACARIMBO					
ALEXANDRE BERTRAMI ROSA - ARQUITETO E URBANISTA				CAU - A 37618-3	
R01	10/04/2025	REVISAO APÓS NOTA TÉCNICA 42/2025-COAINF/CGAC/FNS/SE/MS			
R00	31/01/2025	EMISSÃO INICIAL			
REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO			
TÍTULO DO PROJETO					
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I E II					
PROPRIETÁRIO					
MINISTÉRIO DA SAÚDE					
SECRETARIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE					
CNPJ					
00.394.544/0109-03					
ENDEREÇO					
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde					
Esplanada dos Ministérios Bloco G Edifício Sede - Ministério da Saúde					
CEP 70. 058-900 - Brasília- DF					
DISCIPLINA CLIMATIZADA					
ART					
16.446.663					
TÍTULO DA PRANCHA					
PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO					
DESCRIÇÃO DA ETAPA					
PROJETO REFERENCIAL CONCEITUAL					
NOME: PRANCHA - ARQUIVO		REVISÃO	UNIDADE	DATA	ESCALA
PRANCHA 01 DE 02		R01	METROS	10/04/2025	INDICADA
RODRIGO SANTOS GONÇALVES				105.693/D-MG	POLÍMIA A0
AUTOR(A) INTELECTUAL				REGISTRO	118,90 x 84,10