



O setor/sala/compartimento onde a população é inferior a 1UP, a porta poderá atender a alínea "a" do item 5.5.4.3 da RTCBMRS 11 parte 01 de 2016 onde pode-se considerar vão de luz de 80cm sempre que o resultado de N for inferior ou igual a 1UP.

PROJETO:

HAJEL

PROJETOS E CONSULTORIA

MUNICÍPIO DE CAMPO BOM

gov.br

Documento assinado digitalmente

DORLI PEREIRA DA SILVA

Data: 27/02/2023 15:19:42-0800

Verifique em: <https://validar.it.gov.br>

Dorli Pereira da Silva

CREA/RB 013035

PrPCI

Planta Baixa

DATA:

Janeiro/2025

ESCALA:

1:100

PRANCHA:

01/04

ÁREA TOTAL:

976,15m²

NOME DO PROJETO:

EMEI Pastor Ramão

ENDEREÇO:

Rua Washington Luiz, 512 - Bairro Santa Lúcia - Campo Bom/RS